



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OPOLU LUBELSKIM

Opole Lubelskie, dnia 10 STY. 2019

24-300 Opole Lubelskie, ul. Puławska 1
tel., fax 81 827 20 41
psse.opolelubelskie@pis.gov.pl
<http://psseopolelubelskie.pis.gov.pl>

ONS-HK.4600.1.31.1.2019

Komunikat Nr 1
w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wymysłów, gmina Karczmiska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim informuje, że w badaniach wody, z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wymysłów, gmina Karczmiska zaopatrującego m. Wymysłów i część m. Karczmiska Drugie, stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej manganu.

Może to pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.

**Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń
do celów spożywczych i gospodarczych**

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do stanu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Opolu Lubelskim
Renata Kunc-Kozioł
Renata Kunc-Kozioł