



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OPOLU LUBELSKIM**

24-300 Opole Lubelskie, ul. Puławska 1
tel./fax 81 827 20 41
e-mail: psse.opolelubelskie@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-opole-lubelskie>

27. 10. 2022
Opole Lubelskie, dnia.....

ONS-HK.903.2.73.2022

znak sprawy

**Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
w Karczmiskach
ul. Centralna 10A
24-310 Karczmiska**

DECYZJA Nr ONS-HK.9012.1.18.2022

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 2, art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 poz.195 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.), § 3 ust.1, § 21 ust. 1 pkt. 4, ust. 7, ust. 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.) oraz art.10 § 2, art. 104, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody z dnia 27.10.2022 r., Nr WD/916/2022 sprawozdanie cząstkowe 1, Nr WD/917/2022 sprawozdanie cząstkowe 1, WD/918/2022 sprawozdanie cząstkowe 1, przeprowadzonych w dniu 25.10.2022 r. w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Karczmiska, którego zarządcą jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Karczmiskach, w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-epidemiologicznej w Lublinie ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin Laboratorium

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim

stwierdza

**brak przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę Karczmiska, gmina Karczmiska**

nakazuje

1. Podjęcie przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Karczmiskach, skutecznych działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie wody dostarczanej przez przedmiotowy wodociąg, do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami, określonymi w załączniku nr 1 w części A tabela 1 i w części C tabela 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.):
2. Niezwłoczne poinformowanie wszystkich użytkowników wodociągu, że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi.
3. Zapewnienie konsumentom wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej.
4. Przedstawienie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opolu Lubelskim planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowanym przez właściwego wójta oraz poinformowanie

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim o prowadzonych na wodociągu działaniach naprawczych.

5. Wykonanie badań jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej, w miejscu wprowadzania wody do sieci wodociągowej oraz w punktach na sieci wodociągowej, pozwalających na ocenę skuteczności przeprowadzonych działań naprawczych.

6. Przekazywanie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opolu Lubelskim wyników z badań jakości wody, prowadzonych po podjęciu działań naprawczych.

7. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, ustalającego przyczynę mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody i przekazanie informacji do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim.

Niniejsza decyzja z mocy ustawy tj. przepisu art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej podlega natychmiastowemu wykonaniu

jednocześnie zezwala na:

utrzymywanie instalacji wodociągowej w ruchu jedynie, w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody wyłącznie do spłukiwania toalet.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badań jakości wody.

Uzasadnienie

W dniu 25.10.2022 r., upoważniony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim pracownik, pobrał trzy próbki wody do badań z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Karczmiska w zakresie monitoringu parametrów grupy A rozszerzonego o enterokoki i monitoringu parametrów grupy B. Przeprowadzone badania jakości wody wykazały przekroczenia mikrobiologiczne w próbkach wody pobranej z następujących punktów zgodności:

- sieć rozdzielcza hydrofornia Karczmiska - bakterie grupy coli 54 jtk/100 ml,
- sieć wodociągowa Karczmiska Pierwsze 65 kran w kuchni - bakterie grupy coli 21 jtk/100 ml, enterokoki 3 jtk/100 ml,
- sieć wodociągowa Karczmiska Pierwsze ul. Szkolna 1 Zespół Szkół kran w kuchni - bakterie grupy coli 48 jtk/100 ml.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 w części A tabela 1 i w części C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), wartość parametryczna dla bakterii grupy coli i enterokoków wynosi 0 jtk/100 ml.

W oparciu o art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.) jeżeli naruszenie wymagań, o których mowa w ust. 1 spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań, decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 4, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdań z badań jakości wody, stwierdza brak przydatności wody do spożycia, w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów - z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 21 ust. 7 cytowanego wyżej rozporządzenia, w przypadku stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia, właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nakazuje podjęcie działań naprawczych oraz opiniuje termin ich realizacji.

Z kolei zgodnie z § 21 ust. 9 cytowanego wyżej rozporządzenia w przypadku stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedstawia właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Z uwagi na zagrożenie zdrowia ludzi związane z używaniem wody z przedmiotowego wodociągu, w której stwierdzono obecność bakterii grupy coli i enterokoków Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim stwierdził brak przydatności wody do spożycia oraz nakazał podjęcie stosownych działań naprawczych.

Woda z wodociągu nadaje się wyłącznie do splukiwania toalet.

W związku z powyższym odstąpiono od umożliwienia Stronie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań przed wydaniem decyzji, albowiem zachodzi konieczność podjęcia natychmiastowych działań z uwagi na niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego - art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000).

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim w terminie 14-dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opolu Lubelskim oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji, nie przysługuje jej prawo do odwołania się ani wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Na mocy art. 130 § 3 pkt. 2 kpa niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu wniesienia odwołania.



z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Opolu Lubelskim

Kierownik
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
M. Słonina
mgr inż. Małgorzata Słonina

Otrzymują:

1. egzemplarz nr 1 adresat
2. egzemplarz nr 2 aa

Do wiadomości egzemplarz nr 1:

1. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie
ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin (poczta elektroniczna)
2. Gmina Karczmiska ul. Centralna 17 24-310 Karczmiska Pierwsze (poczta elektroniczna)
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim
ul. Józefowska 105, 24-300 Opole Lubelskie (poczta elektroniczna)
4. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu Lubelskim
ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie (poczta elektroniczna)
5. Sekcja HŻŻ, Sekcja HDiM, Sekcja PEP

Sporządził: SB Sekcja Higieny Komunalnej tel. 814708435